



№ 205203-2026-6851
от 23.07.2026

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июля 2026 года № 597

**О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 24 апреля 2023 года № 271
"Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов
о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны
на территории Ленинградской области в соответствии с частью 7
статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"**

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", в целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством Правительство Ленинградской области п о с т а н о в л я е т :

Внести в Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Ленинградской области в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2023 года № 271, следующие изменения:

1) в разделе I (Общие положения):

в пункте 1.1 слова ", в районе выезда которых расположены объекты защиты, в соответствии с расписанием выезда местного пожарно-спасательного гарнизона" исключить;

абзацы седьмой – двенадцатый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:

"подразделение пожарной охраны – наиболее близкорасположенное к объекту защиты подразделение пожарной охраны, для которого расписанием выезда местного пожарно-спасательного гарнизона

для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ предусмотрено первоочередное направление сил и средств по первому сигналу о возникновении пожара с объекта защиты;

автоматизированное рабочее место диспетчера (далее – АРМ) – техническое средство, служащее для отображения посредством световой индикации и звуковой сигнализации информации о режиме работы систем пожарной автоматики на защищаемых объектах, предоставления сведений об объектах защиты, а также неисправностях технических средств системы передачи извещений о пожаре (СПИ) и каналов (линий) связи между компонентами СПИ;

система передачи извещений о пожаре (далее – СПИ) – совокупность взаимодействующих технических средств, предназначенных для передачи по каналам связи и приема в пункте приема информации извещений о пожаре на защищаемом объекте (объектах) и иных извещений, формируемых системой пожарной автоматики объекта;

прибор объектовый оконечный (далее – ПОО) – техническое средство, являющееся компонентом системы передачи извещений о пожаре, устанавливаемое на контролируемом объекте, обеспечивающее прием извещений от системы пожарной автоматики объекта, передачу принятой информации по каналу связи напрямую или через ретранслятор на прибор пультной оконечный;

прибор пультной оконечный (далее – ППО) – техническое средство, являющееся компонентом системы передачи извещений о пожаре, обеспечивающее прием извещений от ПОО, их преобразование и дальнейшую передачу на АРМ;

пункт приема информации Ленинградской области (ППИ Ленинградской области) – объект (помещение) с установленными в нем ППО систем передачи извещений о пожаре, предназначенный для организации приема информации от ПОО защищаемых объектов, расположенный по адресу: 187342, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Магистральная, д. 48г;";

2) в разделе II (Требования, предъявляемые к организации дублирования сигналов о возникновении пожара):

в абзаце втором пункта 2.2 слова "совместимость с ППО АРМ" заменить словами "совместимость с АРМ";

абзац второй пункта 2.3 признать утратившим силу.

Губернатор
Ленинградской области

А.Дрозденко

